

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2026 / 55K

Producent: DWOREK BIS F.P.U.H. Paweł Szymborski, ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: BIO COMFORT BLUE 35 o mocy 35 kW

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny

NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05

Klasa kotła

5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	135,01	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	128,26	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	9,13	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	16,18	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	234,26	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	125,79	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	13,38	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	16,33	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	219,37	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	126,16	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	12,74	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	16,31	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	84,11	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	80,10	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	34,17	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	84,48	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	91,79	$\geq 88,54$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	9,92	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	84,04	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	91,41	$\geq 88,02$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{max}	kW	0,066	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{min}	kW	0,046	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0043	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	117,95	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2026/55K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwo stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWCYCH

dr inż. Bartosz Węcki



Katowice, 17.04.2026 r.

Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu